

Parameter	Einheit	Grenzwert nach TrinkwV 2001	von - bis Bereich von 5 beprobten privaten Brunnen in Abtsbessingen	BB Ebeleben/ Wiedermuth	zukünftiges Mischwasser
Nitrat	[mg / l]	50	49 - 113	ca. 30	8 - 10
Sulfat	[mg / l]	240	max. 260	ca. 130	120 - 190
Eisen	[mg / l]	0,2	max. 1,75	< 0,2	< 0,2
Mangan	[mg / l]	0,05	max. 0,3	< 0,05	< 0,05
Gesamthärte	[°dH]	/	max. 44	ca. 25	15 - 20
E.coli	[KbE/100ml]	0	0 - 24	0	0
Coliforme Keime	[KbE/100ml]	0	0 - 39	0	0
Koloniezahl bei 20°C	[KbE/ml]	100	0 - 10.000	0 – 100	0 - 100
Koloniezahl bei 36°C	[KbE/ml]	100	0 - 6.500	0 - 100	0 - 100

Quelle: Trinkwasser- und Abwasserzweckverband „Helbe-Wipper“