

Anlage 2

zum Verwahrvertrag zwischen der Stadt Nordhausen und
der Evangelischen Kirchengemeinde St. Blasii-Altfendorf zu Nordhausen

Anforderungen an den Ort der Unterbringung für die Himmelgartenbibliothek

Aufstellung:

- in einem entsprechend den aktuellen brandschutztechnischen Vorschriften errichteten und ausgestatteten, gegen unbefugtes Betreten gesicherten Raum;
- in geschlossenen, klimatisierten und zugriffssicheren Schränken;
- senkrechte Aufstellung mit leichtem Seitendruck;
- die Differenz von Temperatur und relativer Feuchte zwischen Aufstellungsort und Arbeitsplatz soll jeweils die u. a. Toleranzgrenzen nicht überschreiten

Luft:

- Staub- und Schadgasfreie Belüftung am Aufstellungsort;
- Luftgeschwindigkeit, bzw. Luftwechsel entsprechend der konkreten Lüftungs- bzw. Klimatisierungsfunktion

Klima:

- Temperatur: $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$
- relative Luftfeuchte: $52,5\% \pm 12,5\%$
- das Mikroklima soll zur Kontrolle durch einen Thermohygrogaphen aufgezeichnet werden

Licht:

- UV- freies Licht mit Wellenlänge $\lambda > 380 \text{ nm}$
- möglichst geringer infrarot- Anteil ($\lambda < 780 \text{ nm}$)
- ständige Lichteinwirkung am Aufstellungsort: $\leq 50 \text{ lx}$
- Tageslichteinstrahlung ist zu vermeiden
- bei Beleuchtung Verwendung von Glasfaser-Lichtleitern mit Niedervolt-Halogenlampen oder Leuchtdioden, Beleuchtungsdauer auf das notwendige Minimum begrenzen